


MANUEL GUILLERMO MENDEZ CONSTANTINO

Matias Romero # 9 , Barrio San Francisco - CP 95710 - TEL. CEL. : 2291682761
San Andrés Tuxtla , Ver.
R.E.C. MECM730625BA9



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE JUAN DIAZ COVARRUBIAS, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: MANUEL GUILLERMO MENDEZ CONSTANTINO
DOMICILIO: MATIAS ROMERO N°9 COLONIA SAN FRANCISCO.
CIUDAD: SAN ANDRÉS TUXTLA VER. CP 95710
R. F. C.: MECM7306258A9.

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA COLONIA JUAREZ"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2023300730059	Modalidad de Contratación Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 1,006,323.47	Fecha de inicio 23/10/23	Fecha de término 15/12/23
No. Contrato: HUEY/FAISMUN/0059/23	Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 2846525	Fecha: 16/09/23
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 2846525	Fecha: 16/10/23




HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025

MANUEL GUILLERMO MENDEZ CONSTANTINO

Matias Romero # 9 , Barrio San Francisco - CP 95710 - TEL. CEL. : 2291682761

San Andrés Tuxtla , Ver.
R.F.C. MECM730625BA9




INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 1,006,323.47	FAISMUN	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y LOCALIZACION DE CEPAS PARA POSTES, RETENIDAS Y BRECHA PARA TENDIDO DE CONDUCTOR, EXCAVACION DE CEPAS EN TERRENO NORMAL PARA HINCAR POSTE, ESTACA, ANCLA DE RETENIDA, INCLUYE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE PCR-13-600 INCLUYE: POSTE AL SITIO DEL LUGAR OBRA CON GRUA HIAB, SUMINISTRO, REUBICACION Y COLOCACION VESTIDO DE HERRAJES EN ESTRUCTURA DE SECCIONAMIENTO CON CORTACIRCUITO TIPO EXPULSION V/3CCF, SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJE PARA FORMACION DE ESTRUCTURA VS3N EN MEDIA TENSION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION TIPO RV3N/RV3, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION TIPO VA3N, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION TIPO VR3N/RD3, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION TIPO RD3N, SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRAJES EN ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION RI CON BASTIDOR B1 Y ABRAZADERA 2BS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRAJES EN ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION P3 CON BASTIDOR B3 Y ABRAZADERA 2BS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRAJES EN ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION R1/1R3 CON BASTIDOR B1/B3 Y ABRAZADERA 2BS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRAJES EN ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION 2RI CON BASTIDOR B1 Y ABRAZADERA 2BS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRAJES EN ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION R3 CON BASTIDOR B3 Y ABRAZADERA 2BS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRAJES PARA RETENIDA DOBLE VOLADA Y ESTACA RDVEA CON PERNOANCLA, CABLE AG 5/15 Y AISLADOR R3, SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRAJES PARA RETENIDA DE POSTE A POSTE REA CON CABLE AG 5/15 Y AISLADOR R3, SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRAJES EN ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION SECCIONAMIENTO CON CORTACIRCUITO TIPO T-1TRBE/3CCF, SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJE PARA FORMACION DE SISTEMA DE TIERRA SENCILLO 1K, SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJE PARA FORMACION DE SISTEMA DE TIERRA TRIPLE 3K. PARA TRANSFORMADOR POSTES 7, INSTALACION , APERTURA CERAR CIRCUITO CON FUSIBLE DE SISTEMA SECCIONAMIENTO SEGUN NORMA CFE, SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE DESNUDO DE ALUMINIO (ACSR) 3/0- EN MEDIA TENSION TIPO COSTA, SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE DESNUDO DE ALUMINIO (AAC- ACSR) 1/0- EN MEDIA TENSION TIPO COSTA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA TRIFASICO 3 FASE REL 132007440-250 VOLTS. CONVENCIONAL TIPO POSTE, SUMINISTRO Y COLOCACION , INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 5KVA TRIFASICO 3 FASES RELACION 440-250/127 VOLTS. CONVENCIONAL TIPO SECO, SUMINISTRO Y COLCACION DE BASE MEDIDOR DE 7 TERMINALES PARA ACOMETIDA, AISLADO, SUMINISTRO Y COLOCACION E INSTALACION DE TUBO TUBO GALVANIZADO DE 3M X 2" UNA BASE MUFA 2" PARA ACOMETIDA, SUMINISTRO TENDIDO DE CABLE ACOMETIDA AEREA CABLE FORRADO DE COBRE 4 HILOS CAL 1/0 HASTA 35 MTS DE LONGITUD, SUMINISTRO Y COLOCACION EMPOTRADO INTERRUPTOR TERMOMGNETICO 2 X 250 AMP Y PREPARACION DE CONEXIÓN, SUMINISTRO COLOCACION Y EMPOTRADO DE GABINETE PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 250 AMP. Y PREPARACION DE CONEXIONES, ROTULADO DE BANCO DE TRANSFORMADORES SEGUN LAS NORMAS DE CFE., SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRAFISICA TIPO 1K BAJANTE CABLE COBRA SEGUNN NORMA CFE. TUBO CONDUIT PVC, SUMINISTRO COLOCACION Y EMPOTRADO DE GABINETE PARA ARRANCADOR DE BOMBA DE 50 HP MARCA SIEMENS O SIMILAR, ELABORACION Y CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL ELECTRICO PARA POZO PROFUNDO A BASE DE MURO DE TABIQUE Y FLOSO DE CONCRETO ARMADO DE DOS SECCIONES, TABLERO DE CONTROL DE BOMB A DE POZO Y ARRANCADOR DE BOMBA DE SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO, UNIDAD DE ILUMINACION A BASE DE REFLECTORES DE 200 WHATS CON BASE PIRAMIDAL, REGISTRO ELECTRICO, DE TUBO CONICO DE ACERO AL CARBON DE 3" DE DIAMETRO Y 6 MTS. DE ALTURA., SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO MARCA MILTON ROY MOD. 75503-10 O SIMILAR, TIPO INYECTORA MONOFASICA AL TREN DE DESCARGA DE 115 V. 1.4 AMP. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO DEL 3/4 ALIMENTADOR DE POZO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO NEUTRO AWG # 8 PARA TIERRA DE ALIMENTADOR DE POZO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLÓN CALIBRE 10.5 DE 2.00 M. DE ALTURA, PUERTA FABRICADA CON MALLA CICLÓNICA CALIBRE 10.50 DE 55 X 55 MM, DIMENSIONES 5.00 X 2.50 M




HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRA PUBLICAS
2022 - 2025

MANUEL GUILLERMO MENDEZ CONSTANTINO

Matias Romero # 9 , Barrio San Francisco - CP 95710 - TEL. CEL. : 2291682761

San Andrés Tuxtla , Ver.
R.F.C. MECM730625BA9



EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARÍN QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

C. MANUEL GUILLERMO MENDEZ CONSTANTINO
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.


EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.



MANUEL GUILLERMO MENDEZ CONSTANTINO

Matias Romero # 9 , Barrio San Francisco - CP 95710 - TEL. CEL. : 2291682761
San Andrés Tuxtla , Ver.
R.F.C. MECM730625BA9



ENTREGA

(Signature)
POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

C. MANUEL GUILLERMO MENDEZ CONSTANTINO
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
RECÍBI

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

(Signature)
PRESIDENTE MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ



(Signature)
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO

(Signature)
TESORERO MUNICIPAL

SUPERVISOR DE OBRAS

C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
RECÍBI

(Signature)
TESORERÍA
HUEYAPAN DE OCAMPO
2022 - 2025

(Signature)

ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES